



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תאריך: 19/05/2009
סימולין: 269-09

הנדון: יריעות מתיחה וסיווג תגובות בשריפה

1. בישיבת ועדת מומחים 11601 בטיחות אש סיווג חומרים מיום 20/05/03 נקבע בסעיף 2.2 במרוטוקול כדלקמן:

חומר של תקרות מתיחה דקורטיבית בעובי עד 0.5 מ"מ אין צורך לסווג לפי ת"י 921. החומר המשמש כחיפוי לתקרה (ולא כציפוי כי הוא לא דבוק לתשתית) צריך להתאים לדרישות התקן הישראלי 5093 – דליקות של וילונות לשימוש מוסדי או ציבורי, שחל גם על סוככים.

2. לעדכון.

בברכה וכבוד רב,

מהנדס רפידו גורח MSc
רע"נ בטיחות אש

העתק: עדה רויטגור – רכזת אגף תקינה – מת"י.